



## Kwalificatie luchtdichtheidsmeters

### Verslag praktisch examen

Dossiernummer :

#### Bedrijfsgegevens

Naam vennootschap	Energy-service.be
Bedrijfsnaam	Energy-service.be
Bedrijfsleider	Vincent Dehelt
Adres	Eegalstraat 30 8570 Anzegem
BTW-nummer	0834.519.803
Telefoon	0499404146
Fax	
Email	<a href="mailto:info@energy-service.be">info@energy-service.be</a>
Website	<a href="http://www.energy-service.be">www.energy-service.be</a>
Andere bedrijfsactiviteiten	EPC, ventilatie metingen (debieten en luchtdichtheid), thermografie
Polisnr BA + Datum	AG Insurance 03/99.566.748/01 12/09/2013

#### Luchtdichtheidsmeter – Deelnemer praktisch examen

Naam – Voornamen	Dehelt Vincent Marc Leonard		
GSM	0499 40 41 46		
Email	<a href="mailto:info@energy-service.be">info@energy-service.be</a>		
Theoretisch examen	Datum : 03-09-2014	Geslaagd: OK	

#### Apparatuur - Overzicht van alle apparatuur waarmee gemeten wordt

Meettoestel	Merk /Type	Serienummer	Kalibratiedatum	Kalibratielabo
Ventilator	Retrotec 3000 SR	000834		
Manometer	DM-2 Mark II	203242	3 sept 2014	BSRIA Instrument Solutions
Thermometer	Testo 435	02213506/110	20-11-2014	Testo
Anemometer	Testo 435	02213506/110	20-11-2014	Testo
Software	2014-09-11 FanTestic 5.6.3.33			
Ventilator 2	Retrotec 2000	3000258		
Manometer 2	DM-2 Mark II	204821	24 juli 2013	BSRIA Instrument Solutions

#### Ervaringstoets (5 recente testverslagen cfr STS-P 71-3) – zie verslagen en beoordeling in bijlage

Adres	Datum	Conformiteit meting	Conformiteit verslag
Hogendaledreef 54 - 8020 Oostkamp	27-10-2014	OK	OK
Rijkstraat 86 - 9130 Verrebroek	10-10-2014	OK	OK
Brugzavel 73 - 9690 Kluisbergen	06-10-2014	OK	OK
Waalstraat 232c - 9870 Zulte	25-09-2014	OK	OK
Ralingen 138 A - 9940 Evergem	24-10-2014	OK	OK

#### Praktische proef – zie testverslag in bijlage

BCCA vzw – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel – Tel 02/238.24.07 – Fax 02/238.24.01 – [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Dit verslag wordt voorgelegd aan de BCCA erkenningscommissie die beslist over de erkenning.

Plaats	Mechelsesteenweg 29A	Sint-Katelijne-Waver	
Datum: 25-11-2014	25-11-2014	Temperatuur bi/bu	13°C – 9°C
Apparatuur & soft. conform	OK	Wind	1bf
Plaatsing apparatuur conf.	OK	Meetresultaat (m <sup>3</sup> /h)	979,5m <sup>3</sup> /h
Vorbereiding gebouw conf.	OK	Verslag conform	OK

**Fraude** (valsheid in geschrifte – andere)

**Major Non-Conformiteiten** (grote impact op het meetresultaat)

**Minor Non-Conformiteiten** (kleine impact op het meetresultaat)

## Opmerkingen

Proefverslagen:

- volledigheidshalve de kalibratiegegevens vermelden van thermometer in proefverslagen

Bijlagen :

- Beoordeling – Checklist Proefwoning
- Beoordeling – Checklist 5 Proefverslagen
- 5 proefverslagen

Opgemaakt in tweevoud, op 25 november 2014,

Luchtdichtheidsmeter



**Assessor BCCA vzw**

Bruno Bailleul

0471/63.86.72

b.bailleul@bccca.be



BCCA vzw – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel – Tel 02/238.24.07 – Fax 02/238.24.01 – [www.bcca.be](http://www.bcca.be)

Dit verslag wordt voorgelegd aan de BCCA erkenningscommissie die beslist over de erkenning.